

POLSKA AKADEMIA NAUK
INSTYTUT PSYCHOLOGII

ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

tel./fax 022 583-13-80/81
sekretariat@psych.pan.pl
www.psych.pan.pl

Warszawa, dnia 14.09.2018 r.

Nr sprawy: IP-1/2018

Tel.: 22 583 13 86

Fax. 22 583 13 81

Wykonawcy pobierający SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr IP-1/2018 na „Adaptację pomieszczeń III piętra Instytutu Psychologii PAN – Budowa laboratoriów badawczych”.

W dniach 12 i 13.09.2018 r. do Zamawiającego od wykonawcy wpłynęły pytania, na które odpowiedź zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Rolety 38db.

Czy to mają być rolety zewnętrzne zabezpieczająco-izolujące ?

Jak montowane, w jakim kolorze , jak sterowane ?

Czy podane wymiary to wymiary wnętrza ?

Rolety zaciemniające.

Czy to mają być rolety kasetowe , montowane do okien, ścian, sufitu?

Jaki wymiar jest podany ?

Odpowiedź:

Obmiar dotyczy otworu okiennego.

Chodzi o rolety wewnętrzne.

Rolety montowane w świetle otworu na prowadnicach montowanych do ściany, sterowanie ręczne

Pytanie nr 2:

W przedmiarach robót budowlanych w pozycjach 12 ,13,25 jest montaż siatki miedzianej jest to 971 m2
Czy taka ilość podlega wycenie?

Pytanie nr 3:

proszę o doprecyzowanie parametrów klatek Faradaya które mają być wykonane to znaczy:
jak ma być parametr tłumności klatki oraz w jakich częstotliwościach ma być osiągnany?

Odpowiedź na pyt 2 i 3:

Tak te pozycje wymagają także wyceny. Zamawiający informuje, że w przedmiarze dokonano korekty obmiarów w poz. 12, 13, 25 i został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w Dokumentacji postępowania.

Siatka ma tłumić zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące z sieci i urządzeń elektrycznych, w szczególności fale o częstotliwości 50 Hz, mikrofalowe, radiowe.

INSTYTUT PSYCHOLOGII PAN
00-378 Warszawa, ul. Jaracza 1
tel./fax /22/583-13-80/81

Z poważaniem
