

POLSKA AKADEMIA NAUK  
INSTYTUT PSYCHOLOGII

ul. Jaracza 1  
00-378 Warszawa

tel./fax 022 583-13-80/81  
sekretariat@psych.pan.pl  
www.psych.pan.pl

Warszawa, dnia 11.09.2018 r.

Nr sprawy: IP-1/2018

Tel.: 22 583 13 86

Fax. 22 583 13 81

**Wykonawcy pobierający SIWZ**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr IP-1/2018 na „Adaptację pomieszczeń III piętra Instytutu Psychologii PAN – Budowa laboratoriów badawczych”.**

W dniu 07.09.2018 r. do Zamawiającego od wykonawcy wpłynęły pytania, na które odpowiedź zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Brak projektu budowlanego i elektrycznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż projekt został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w Dokumentacji postępowania.

**Pytanie nr 2:**

Jaka moc grzejników: typ ,wymiar.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż grzejnik C22 600x900 winien być w kolorze białym.


**Pytanie nr 3:**

Jaka siatka miedziana :grubość i rozmiar oczek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podaje wymiary: siatka miedziana 5x5 mm drut 0,5 mm  
Przed zakupem konsultować z Zamawiającym

Z p.o. Dyrektora  
Instytut Psychologii PAN



dr hab. Robert Balas, prof. IP PAN